

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС
России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ЗАТО Северск

(место составления акта)

"23" октября 2017г.

(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.

(время составления акта)

Акт проверки
органом федерального государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 112

По адресу/адресам: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 82, 76;
пр. Коммунистический, 80а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

«Специальное управление № 8 МЧС России» по пожарному надзору Денисенко Сергея

Владимировича о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 20.09.2017г.

№ 112

была проведена внеплановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 37» (МБДОУ «Детский сад № 37»),

правообладатель МБДОУ «Детский сад № 37»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

По адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Ленина, 82, 76; пр. Коммунистический, 80а.

(наименование и место нахождения объекта защиты, в отношении которого фактически были проведены мероприятия по контролю, наименование его правообладателя (правообладателей))

Дата и время проведения проверки:

"11" октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

"23" октября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

"11" октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

"23" октября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.


2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении
выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 37» Григорьева Оксана Анатольевна  20.09.17 10:27

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гусев Эдуард Олегович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку,

государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России»

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов

по пожарному надзору

(или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **Заведующий МБДОУ «Детский сад № 37»**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц))

Григорьева Оксана Анатольевна

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-

Лицо, допустившее нарушение

-

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

-

Нарушений не выявлено нарушения требований пожарной безопасности отсутствуют
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- Прилагаемые к акту документы: 1. Сопроводительное письмо от 16.10.2017 № 279 ;
2) Копия акта о проведении учебной тренировки по эвакуации при пожаре от 11.10.2017;
3) Копия акта осмотра противопожарных дверей от 15.09.2017;
4) Копия акта проверки целостности конструкций эвакуационных наружных лестниц от 03.08.2017;
5) Копия акта проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 11.10.2017 №488 корпуса № 2;
6) Копия акта проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 11.10.2017 №487 корпуса № 1;
7) Копия акта проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 11.10.2017 №486 корпуса № 3;
8) Копия акта испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 23.05.2017 корпуса № 1;
9) Копия акта испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 23.05.2017 корпуса № 2;
10) Копия акта испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 23.05.2017 корпуса № 3;
11) Копия протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 25.01.2017 корпуса № 1;
12) Копия протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 25.01.2017 корпуса № 2;
13) Копия протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 25.01.2017 корпуса № 3;
14) Копия протокола приема зачетов по знанию пожарной безопасности по окончании занятий по пожарно-техническому минимуму от 04.08.2016;

15) Копия протокола приема зачетов № 38 по знанию правил пожарной безопасности окончании занятий по пожарно-техническому минимуму от 25.06.2015;

16) Копии талонов о сдаче зачетов по программе пожарно-технического минимума и знанию требований пожарной безопасности;

17) Копия удостоверения о повышении квалификации № 217.

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор ФГКУ «Специальное
управление ФПС №8 МЧС России» по пожарному
надзору Гусев Э.О.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 37» Григорьева Оксана Анатольевна

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 03 " сентября 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего
проверку)